

2019年LPガスカレンダー LPガスクイズの答え

ガスと火の
なるほど LPガスクイズ

Q1 警報器は床から〇〇cm以内に
設置して下さい。
〇〇cmでしょうか？

A.30cm

ガスと火の
なるほど LPガスクイズ

Q2 分岐してガスを複数の器具に
分配する部品の使用は禁止されて
います。この部品の名前は？

A.三又(みつまた)

ガスと火の
なるほど LPガスクイズ

Q3 ガス販売店は、定期的に地下室等の
配管からのガス漏れ調査を行います。
年に〇回以上行いますか？

A.年1回以上

ガスと火の
なるほど LPガスクイズ

Q4 震度5以上地震の時も機能する
マイコンメーターに付いている
保安機能とは何ですか？

A.ガスを止める

ガスと火の
なるほど LPガスクイズ

Q5 ○か×かでお答えください。
×の場合は正解も記入ください。
「LPガス用機器は
都道府県によって違う。」

A.× 全国共通

ガスと火の
なるほど LPガスクイズ

Q6 供給設備とは逆に、
お客様が行う安全管理の場所は
何という設備でしょうか？

A.消費設備