

3 消保第 1 6 2 4 号
令和 3 年 1 1 月 2 6 日

一般社団法人愛知県 LP ガス協会会長 様

愛知県防災安全局長
(公 印 省 略)

有効期限切れ容器への液化石油ガス充填防止の徹底について (通知)

日頃は、本県の高圧ガス保安行政の推進について御理解と御協力をいただきまして誠にありがとうございます。

このことについて、関係事業者の長あて別添のとおり通知しましたので、御承知おきいただくとともに、適切な機会を通じて関係事業者に対して周知いただきますようよろしくお願いいたします。

担 当 防災部消防保安課産業保安室
高圧ガスグループ (加藤、岩田)
電 話 0 5 2 - 9 5 4 - 6 1 9 7 (ダイヤルイン)
ファックス 0 5 2 - 9 5 4 - 6 9 0 9



3 消保第 1 6 2 4 号

令和 3 年 1 1 月 2 6 日

関係事業者の長 様

愛知県防災安全局長
(公 印 省 略)

有効期限切れ容器への液化石油ガス充填防止の徹底について (通知)

日頃は、本県の高圧ガス保安行政の推進について御理解と御協力をいただきまして誠にありがとうございます。

本年 1 0 月に県内の液化石油ガススタンドにおいて、容器再検査有効期限切れの容器へ充填する事案が発生しました。発生原因については、当該スタンドに容器再検査有効期限切れ容器への充填を防止するハード面の仕組みがなかったこととともに、作業員が容器再検査合格証票の有効期限の確認を怠ったことによるものでした。

つきましては、各液化石油ガススタンドにおいて、容器再検査期限切れ容器への充填を防止するハード面の仕組みを構築していただくとともに、充填手順の再点検と充填作業員に対する手順の再確認や注意喚起を行っていただくことにより、適切な容器への充填に努めて頂きますようよろしくお願い致します。

担 当 防災部消防保安課産業保安室

高圧ガスグループ (加藤、岩田)

電 話 0 5 2 - 9 5 4 - 6 1 9 7 (ダイヤルイン)

ファックス 0 5 2 - 9 5 4 - 6 9 0 9