2025 保安カレンダー

ガスと火のなるほど LPガスクイズ 答え

Q1 ガスを使うときは**直射日光や周辺の○○を避けましょう。**
次のうちどれでしょうか？

① 水気　② 火気　③ 湿気

答え ② 火気

ガスを使用する際は、直射日光や周辺の火気を避けてください。

Q2 **ガスの燃焼には大量の○○を使用する**ため、必ず換気をします。
次のうちどれでしょうか？

① 酸素　② 一酸化炭素　③ 二酸化炭素

答え ① 酸素

室内でガス器具を使用する際は、換気扇を回したり、時々窓を開けて新鮮な空気を取り入れてください。

Q3 **ガス漏れを知らせる警報器の交換期限は○○**です。
次のうちどれでしょうか？

① 3年　② 5年　③ 10年

答え ② 5年

交換期限は5年です。期限が過ぎる前に、LPガス販売店にご連絡ください。

Q4 LPガスには、安全のために**○○が腐ったような臭い**がつけてあります。
次のうちどれでしょうか？

① たまねぎ　② さかな　③ たまご

答え ① たまねぎ

本来、LPガスは無色無臭です。ガス漏れが分かるよう、たまねぎが腐ったような臭いがつけてあります。

Q5 **ガスが漏れたら○○空気を入れ換えます。**次のうちどれでしょうか？

① 窓を開けて　② 換気扇を回して
③ 家電の電源を入れて

答え ① 窓を開けて

発火の原因になるので、家電製品の電源を入れないでください。換気扇も回さないでください。

Q6 **ガス漏れを知らせる警報機は、床から○○の高さに設置**します。
次のうちどれでしょうか？

① 30cm以内　② 50cm以内　③ 1m以内

答え ① 30cm以内

燃焼器からは水平距離で4m以内に設置してください。誤った設置位置ではガス漏れを感知しません。